Санкт-Петербургская Общественная Правозащитная Организация Инвалидов
"На коляске без барьеров"
Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,
Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Юлия Викторовна, E-mail: bez.barerov@gmail.com
Мы в интернете: bezbarerov.org, vk.com/bez_barerov, vk.com/obsovspb.
Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лапшин Максим Николаевич.

АКТ № 29/Прим/18а ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2018 Г.
СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 111»
(СПБ ГБУЗ «ПОЛИКЛИНИКА № 111»)

197349, г. Санкт-Петербург, ул. Ольховая, д.6, Литера А

Санкт-Петербург
2018г.

Акт № 29/Прим/18а от 15 ноября 2018 г.
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению: **Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 111», (СПБ ГБУЗ «Поликлиника № 111»)**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: **197349, г. Санкт-Петербург, ул. Ольховая, дом 6, Литер А**

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание **3** этажа, **6816,00** кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); **3571,00** кв.м;

Объект культурного наследия: **нет**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **государственная**

Арендодатель (наименование организации): **Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга**

Основание для пользования Объектом: **оперативное управление**

Административно-территориальная подведомственность: **региональная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Приморского района Санкт-Петербурга, отдел здравоохранения, 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д.29**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: **здравоохранение**

Наименование предоставляемых услуг: **медицинские услуги**

Плановая мощность: **620 человек в сутки**

Форма способа оказания: **на объекте, на дому**

Категории обслуживаемого населения по возрасту: **взрослые трудоспособного возраста, пожилые**

Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): **К,О,С,Г,У**

Мы, нижеподписавшиеся, **Главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 111» Юплов Иван Валентинович**, действующий на основании Устава с одной стороны, и **Президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» Яганова Юлия Викторовна**, действующий на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или

капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **да, не соответствует К**
2. Пандус стационарный наружный: **да, не соответствует К**
3. Пандус стационарный внутренний: **да, не соответствует К**
4. Пандус инвентарный, роллопандус: **нет**
5. Наружная лестница входной зоны: **да, не соответствует С**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **да, не соответствует О, С**
7. Поручни наружные входной зоны: **нет**
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет**
9. Дверные проемы входной зоны: **да, не соответствует К**
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **да, не соответствует К,С**
13. Лифт пассажирский: **да**
14. Лифт грузовой: **нет**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, не соответствует К, О, С**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: **да, не соответствует С**

17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**

17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

звуковой информации: **нет**

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **да**

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **да**

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **нет**
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да, не соответствует для С**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, **СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 111»**, расположенное по адресу: **197349, Санкт-Петербург, ул. Ольховая, дом 6, Литера А** и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / **частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
		Основные меры	
1		**Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)**	
1.1.	К, О, С, Г, У	Приказом **№ 246 от 16.08.2018 г.** назначены ответственные сотрудники учреждения за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов: 1. Ответственный за организации работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов в организации **– начальник технического отдела – Графов М.А.;** 2. Ответственные за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов в структурных подразделениях организации следующие сотрудники: **– Заведующая хозяйством – Шалапо Т.М** Информация о вышеуказанных сотрудниках отражена в журнале проведения инструктажа.	**№ 246 от 16.08.2018 г.**
1.2.	К, О, С, Г, У	Прилегающая территория частично доступна. Местами на пути следования отсутствует занижение бордюрного камня. Огороженной территории учреждение не имеет. На пути движения размещены дорожные знаки. Поверхность – асфальт.	
1.3.	К	Частично доступно. Сопровождение по требованию. Непосредственно на территории прилегающей к центральному входу доступно.	
1.4.	О, Г, У	Доступно. Сопровождение по необходимости.	
1.5.	С	Нет элементов доступности. Передвижение только с сопровождением.	
1.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	**№ 246 от 16.08.2018 г.**
2		**Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)**	

2.1.	К, О, С, Г, У	Наружная часть центральный вход в учреждение оборудован пандусом. Пандус не соответствует нормативным требованиям, поверхность пандуса в месте стыка с площадкой требует ремонта. Наружная лестница не имеет тактильно-контрастной маркировки, поручни есть. Кнопка вызова помощи размещена на входной площадке, рядом с верхним окончанием пандуса. Стеклянные панели дверей имеют маркировку. Порог входной двери имеет превышение. Внутренней лестнице входного узла продублирована пандусом, который не соответствует нормативным требованиям.	
2.2.	К	Условно доступно. Сопровождение по требованию.	
2.3.	О, Г, У	Частично доступно. Сопровождение по необходимости.	
2.4.	С	Условно доступно. Только с сопровождением.	
2.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 246 от 16.08.2018 г.
3		**Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)**	
3.1.	К, О, С, Г, У	Ширина коридоров и дверных проемов достаточная. Внутренние лестницы имеют контрастную маркировку краевых ступеней, поручни. Для передвижения на верхние этажи ест лифт, обозначен знаком «ИНВАЛИД», на кнопках шрифт Брайля, поручнями, размер кабины лифта достаточен для разворота на инвалидном кресле-коляске, оборудован световой индикацией этажа.	
3.2.	К	Частично доступно. Сопровождение по необходимости.	
3.3.	С	Пути перемещения мало адаптированы для инвалидов по зрению. Местами имеется контрастная маркировка. Только с сопровождением.	
3.4.	О, Г, У	Доступно. Сопровождение по необходимости. Есть места отдыха и стенды информации.	
3.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 246 от 16.08.2018 г.
4		**Зона: места обслуживания инвалидов**	
4.1.	К, О, С, Г, У	Оказание услуг осуществляется на всех этажах здания.	
4.2.	С	Условно доступно. Сопровождение по требованию.	
4.3.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 246 от 16.08.2018 г.
5		**Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)**	
5.1.	К, О, С, Г, У	Оборудованный туалета для инвалидов находится на первом этаже здания. Размер кабины достаточный. Оборудование туалета для инвалидов не соответствует нормативным требованиям.	
5.2.	К, С	Условно доступно. Сопровождение по необходимости	
5.3.	О, Г, У	Доступно. Сопровождение по необходимости.	
5.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 246 от 16.08.2018 г.
6		**Информационное обеспечение на Объекте**	
6.1.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 246 от 16.08.2018 г.
6.2.	К, О, С, Г, У	Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://p111.spb.ru На сайте учреждения размещена: - версия для слабовидящих;	

			- контактная информация; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг. На сайте отсутствует: - информация о способах получения услуг для инвалидов; - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте; - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте; - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг; - о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости. - условия его доступности по категориям инвалидов; - как добраться до объекта от остановки общественного транспорта. После согласования акта, на сайте появится: - информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов.	
			Дополнительные меры (при наличии)	
7			**Зона: пути движения к объекту**	
7.1.			Ближайшая остановка общественного транспорта на пересечении улиц пр. Королева и ул. Ольховая: 1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: от 170 до 200 м. 2. Время движения пешком от 2 до 3 минут. 3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути. 4. Пешеходный переход регулируемый. 5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, не все соответствуют нормативам. Остановки доступны для инвалидов-колясочников. Автобусы № 79, 85, 170, 180, 182 (частично оснащённые низкопольным подвижным составом). Троллейбус №2 (частично оснащённые низкопольным подвижным составом). Маршрутное такси № К76, К79, К101, К-127, К179 - (не оснащённые низкопольным подвижным составом).	
8			**Зона: места парковки для автомобилей инвалидов**	
8.1.	К, О, С, Г, У		Напротив входа в учреждение на проезжей части имеется разметка парковки для инвалидов, не соответствует нормативным требованиям.	

Примечание:
В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.
В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.
Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.
Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

1. На сайте учреждения добавить полноценную версию для слабовидящих по всем страницам (изменение размера, цвета фона, цвета текста и другое), также переход по всем страницам должен осуществляться внутри версии для слабовидящих. Функции браузера не могут заменить версию для слабовидящих.

2. На сайте учреждения необходимо доработать страничку (раздел) «Доступная среда», где подробно описана доступность вашего объекта и/или объектов согласно действующим нормативам. На всех страницах сайта (обязательно на главной) должна быть ссылка заметная и понятная для посетителя сайта, ведущая в раздел «Доступная среда». На странице рекомендуется размещать основную информацию в виде текста для возможности слепым прослушать его с помощью специальной программы.

3. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию о способах получения услуг для инвалидов, о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте, номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте, об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг, о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости, условия его доступности по категориям инвалидов, как добраться до объекта от остановки общественного транспорта.

4. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования.

5. Ссылка, размещенная на официальном сайте в разделе «Доступная среда» http://city4you.spb.ru должна быть на страничку учреждения размещенную на данном сайте.

6. Привести в соответствие нормативным требованиям наружный и внутренний пандусы входного узла для обеспечения доступности инвалидов на кресло-коляске.

7. Привести в соответствие нормативным требованиям наружную и внутреннюю лестницы входного узла – оборудовать их поручнями и тактильно-контрастной навигацией

8. В основании пандуса разместить табличку с номером телефона сотрудника ответственного за оказание помощи по сопровождению инвалида или кнопку вызова помощи. При размещении таблички, учесть, что шрифт должен быть крупным и легко читаемым издалека и желтый знак инвалид для привлечения внимания, в случае размещения кнопки вызова, она должна быть размещена в доступном, безопасном месте согласно нормативным требованиям.

9. Обустроить в регистратуре заниженную часть стола-стойки для обслуживания посетителей передвигающихся в инвалидном кресло-коляске.

10. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности учреждения для инвалидов по зрению согласно действующим нормативам.

11. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности учреждения для инвалидов по слуху согласно действующим нормативам.

12. Дооборудовать санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов в соответствии с нормативными требованиями.

13. Доработать систему навигации внутри здания.

14. Обеспечить допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).

15. Для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями Министерства труда и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом

необходимой помощи», размещенное на официальном сайте Минтруда России по адресу: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108 и «Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное – http://zhit-vmeste.ru/news/events/88812/.

Главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 111»

/ Юплов И. В./

Президент
СПб ОПОИ «На коляске без барьеров»

/Яганова Ю.В./